

**SCHEDA RIASSUNTIVA "PIANO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA" DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VITERBO**

L'Associazione _____, per quanto riguarda la sicurezza per le ore oggetto di concessione per la Palestra _____ presso l'Istituto Comprensivo _____ di _____

DICHIARA:

- 1 di aver preso visione del Piano di Emergenza dell'istituto scolastico, acquisito le planimetrie indicante i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza e le procedure da attuare in caso di emergenza, e di impegnarsi a garantirne la puntuale osservanza;
- 2 di dare atto che, per lo ore di utilizzo da parte dell'Associazione, debesi considerare "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Sig. _____ in qualità di _____;
- 3 che i dirigenti responsabili che presenzieranno alle attività saranno:
Sig./Sig.ra _____;
Sig./Sig.ra _____;
- 4 di nominare i componenti della squadra di emergenza nel modo seguente:
Addetto antincendio: Sig./Sig.ra _____ tel _____;
Addetto primo soccorso: Sig./Sig.ra _____ tel _____;

<p>1. Il locale Palestra è in comunicazione con il resto dell'Istituto Scolastico? <u>Se la risposta è affermativa non utilizzare il locale Palestra in concomitanza con l'attività scolastica;</u> <u>Se la risposta è negativa attenersi al Piano di emergenza della scuola.</u></p>	<p align="center">SI NO</p>
<p>2. Il locale Palestra è provvisto di uscite di sicurezza indipendenti di cui almeno una di larghezza non inferiore a 1,20 m e la seconda uscita avente larghezza non inferiore a 0,80 m? <u>Se la risposta è affermativa il massimo affollamento consentito all'interno della Palestra è pari a 99 unità pubblico incluso;</u></p> <p><u>Se la risposta è negativa:</u></p> <p><u>IPOTESI 1:</u> <u>Se è provvista di una sola uscita avente larghezza a minima di 1,20 m il massimo affollamento consentito all'interno della Palestra è pari a 50 unità pubblico incluso.</u></p> <p><u>IPOTESI 2:</u> <u>Se è provvista di una sola uscita avente larghezza a minima di 0,80 m il massimo affollamento consentito all'interno della Palestra è pari a 25 unità pubblico incluso.</u></p> <p><u>Se le porte adibite ad Uscita di Sicurezza sono prive di maniglione antipanico ed apertura contraria al verso dell'esodo, le stesse dovranno essere mantenute costantemente aperte durante l'attività sportiva al fine di agevolare il deflusso delle persone in caso di emergenza con relativa evacuazione; tale prescrizione è a cura dell'Associazione, che dovrà altresì vigilare affinché non avvengano ingressi di estranei nei locali</u></p>	<p align="center">SI NO</p>
<p>3. E' presente apposita segnaletica di sicurezza lungo i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza?</p>	<p align="center">SI NO</p>

4. La lunghezza massima delle vie di uscita è inferiore a 40 m fino al raggiungimento del luogo sicuro (esterno edificio)?	SI NO
5. Sono presenti all'interno del locale Palestra dei Depositi/Magazzini utilizzati dall'Associazione? <u>Se la risposta è affermativa il carico di incendio all'interno del locale non dovrà superare i 30 Kg/mq</u>	SI NO
6. Sono presenti un numero adeguato di estintori (1 ogni 200 mq) adeguatamente revisionati, di capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC da utilizzare in caso di principio di incendio? <u>Se la risposta è negativa assicurare nel corso delle attività la disponibilità di adeguato numero di estintori portatili dalle caratteristiche di cui sopra</u>	SI NO
7. Sono presenti servizi igienici separati per sesso?	SI NO
8. E' presente il defibrillatore automatico? <u>Se la risposta è negativa l'Associazione dovrà garantire tale adempimento nel corso della propria attività e comunque non oltre il 30 dicembre 2020.</u>	SI NO

P.S. Circa i punti 3-4-7 in caso di risposta negativa fare comunicazione al Dirigente Scolastico affinché richieda al Comune di Viterbo i relativi adempimenti.

DICHIARA INOLTRE CHE

Sarà garantita la presenza, durante l'attività sportiva, di almeno 1 Addetto alla Gestione delle Emergenze (Antincendio - Primo Soccorso) adeguatamente formato

Sarà resa disponibile durante l'attività sportiva una Cassetta del Pronto Soccorso rispondente all'allegato 1 del D.M. 388/03

NORME OBBLIGATORIE DA SEGUIRE PER EMERGENZA COVID 19:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E ATTUAZIONE PROTOCOLLI COVID-19 (ALL. B)

Si fa presente infine che per consentire il deflusso delle persone, la sanificazione degli ambienti, il ricambio d'aria e l'afflusso di nuovi utenti dovranno intercorrere almeno trenta minuti di tempo tra il termine di una attività e l'avvio di un'altra:

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

(Sig. _____)

Il sottoscritto/a _____ in qualità di tecnico incaricato per la gestione della sicurezza delle attività svolte dall'Associazione presso la Palestra sopraindicata attesta che:

Le condizioni dell'edificio e l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate risultano sufficienti a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste dall'Associazione:

risulta necessario integrare le prescrizioni di cui sopra con le seguenti:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

IL TECNICO INCARICATO

Sig. _____

Firma

Timbro del Tecnico incaricato (**OBBLIGATORIO**)

